

Certificate of Conformity

By the product certificate number / Dal numero di certificato del prodotto:

No. 2620/0119-B-CER

Issued to / Rilasciato a:

License holder / Titolare della
licenza:

INGETEAM POWER TECHNOLOGY
Av. Ciudad de la Innovación, 13
31621 Sarriguren, Navarra (España)

Manufacturer / Costruttore:

INGETEAM POWER TECHNOLOGY
Pol. Industrial El Juncarillo Nave1
31293 Sesma, Navarra, Spain



Trademark / Marchio:

Ingeteam

It is certified the product / È certificato il prodotto:

Type of generating unit / Tipologia di apparato:

Interface device / Dispositivo di interfaccia	Interconnection protection device / Protezione di interfaccia	Static Power Converter / Dispositivo di conversione statica	Rotatory Power Converter / Dispositivo di generazione rotante
X	X	X	--

Family / Famiglia: 1Play

Models / Modelli: INGECON SUN STORAGE 1Play 3TL M ⁽¹⁾ / INGECON SUN STORAGE 1Play 3TL M Basic ⁽¹⁾
INGECON SUN STORAGE 1Play 6TL M ⁽²⁾ / INGECON SUN STORAGE 1Play 6TL M Basic ⁽²⁾

Technical Data /
Dati Tecnici:

Rated Power / Potenza Nominale

3 kW ⁽¹⁾

6 kW ⁽²⁾

Rated Voltage / Tensione Nominale

220 - 240 V

Rated Frequency / Frequenza Nominale

50 Hz

Firmware version / Versione Firmware

ABH1007 (for 1Play TL M models)
ABH1006 (for 1Play TL M Basic models)

Number of phases / Numero di fasi

Single Phase / Monofase

Isolation Transformer / Trasformatore di isolamento

NO

Remarks/Notes: The device is capable to limit the Idc to 0,5% of the nominal current. / Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.

Having assessed tests reports issued by laboratories accredited under the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17025 / Avendo valutato i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati secondo i requisiti della norma UNE-EN ISO / IEC 17025.

We certify that the converters indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2019-04 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities", **Allegato A & Allegato B**.

Si certifica che gli converter indicati soddisfano i requisiti della norma tecnica CEI 0-21: 2019-04 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alla rete BT delle imprese distributrici di energia elettrica", **Allegato A & Allegato B**.

The above mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-06 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065. / La sudetta unità di produzione è certificata secondo la procedura interna PE.T-ECPE-06 in base ai requisiti della UNE-EN ISO / IEC 17065.

First issued on / Prima emesso il: 5th May 2021 / 5 Maggio 2021.

This certificate is valid until / Questo certificato è valido fino al: 5th May 2024 / 5 Maggio 2024.

Madrid, 5th May 2021


Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

